

Результаты контроля качества питьевой воды арт. скважины Д. Санатория Нагорное Кировского района за 2024 г.

Наименование показателей	Ед.изм.	ПДК	Дата	25.04.
Цветность	градус цветности	20	20	4,9
Запах	балл	2	2	1 плесн.
Мутность	мг/дм ³	1,5	1,5	6,8
Водородный показатель(рН)	ед. рН	6.-9	6.-9	7,0
Железо общее	мг/дм ³	0,3	0,3	2,4
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	5	5	1,7
Хлорид-ион	мг/дм ³	350	350	34
Жесткость	°Ж	7	7	5,3
Сухой остаток	мг/дм ³	1000	1000	330
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	2	2	0,33
Нитрит- ион	мг/дм ³	3	3	<0,2
Нитрат – ион	мг/дм ³	45	45	<0,2
Общие(обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	отсутствие	отсутствие	не обн
E.coli	КОЕ в 100мл	отсутствие	отсутствие	не обн
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	не > 50	не > 50	0
Энтерококки	КОЕ в 100 см3	отсутствие	отсутствие	не обн

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ ГП" Калугаоблводоканал"



Начальник ИБЛ ПВ ГП" Калугаоблводоканал" Ю.А.Сорокина